

Slamanalyser 2007

Ca 12 ggr/år skickas prov på slam till Analycen för bestämning av metaller och en del andra analyser.
Här nedan visas resultatet för 2007.

2007	Pb mg/kg TS	Gräns- värde	Cd mg/kg TS	Gräns- värde	Cu mg/kg TS	Gräns- värde	Cr mg/kg TS	Gräns- värde	Hg mg/kg TS	Gräns- värde	Ni mg/kg TS	Gräns- värde	Zn mg/kg TS	Gräns- värde	Toluen mg/kg TS	Gräns- värde	PCB mg/kg TS	Gräns- värde	PAH mg/kg TS	Gräns- värde	Nonylfenol mg/kg TS	Gräns- värde
Medel värde	12	100	1	2	141	600	57	100	1	3	14	50	472	800	1	5	0,06	0,4	0,45	3	9	50

Gränsvärden är satta av Naturvårdsverket och gäller avloppsslam som ska användas i jordbruket.