

# Dricksvattenanalys

## Provpunkt

## Borgarudden VV, Utg dricksvatten

Statistik för perioden

2010-07

t.o.m.

2011-06

<b>Analys</b>	<b>Enhet</b>	<b>Antal prov</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Medel</b>
Aluminium Al (end. surgjort)	mg/l	1	0,073	0,073	0,073
Antal E.coli	/100ml	1	1	1	0,5
Antal koliforma bakterier 35°C	/100ml	1	1	1	0,5
Färgtal, mätt vid 405nm	mg Pt/l	1	12	12	12
Järn Fe (end. surgjort)	mg/l	1	0,059	0,059	0,059
Mangan Mn (end. surgjort)	mg/l	1	0,019	0,019	0,019
Nitrit	mg/l	1	0,01	0,01	0,01
Nitrit-nitrogen	mg/l	1	0,004	0,004	0,004
Odlingsbara mikroorg, 22°C, 3 dygn	cfu/ml	1	1	1	0,5
pH		1	7,3	7,3	7,3
Turbiditet	FNU	1	0,26	0,26	0,26