

Degerängets vattenverk, 2024

- Samtliga prover hos användare enligt fastställt egenkontrollprogram vilket utformats utifrån LIVSFS 2022:12.
- Avser provgrupp A (normal) och provgrupp B (utvidgad). Om- och extraprover exkluderat.
- Provtagning hos användare tas ur de kranar som normalt används för dricksvatten, efter spolning. I förekommande fall sker provtagning på ospolad kran.



Parameter	Enhet	Antal	Godkända	Min	Medel	Max	Gränsvärde
Fysikaliska parametrar							
Provtagningsstemperatur	°C	87	-	1,5	8,9	23,1	-
Lukt		83	100%	Ingen	Ingen	Ingen	Tydlig
Turbiditet	FNU	83	98,8%	<0,1	0,1	2,5	1,5
Färgtal	mg/l Pt	83	100%	<5	<5	25	30
Konduktivitet 25°C	mS/m	83	100%	11	14	21	250
Mikrobiologiska parametrar							
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn	cfu/ml	83	98,8%	<1	4	130	Ingen onormal förändring
Långsamväxande bakterier, 7 dygn	cfu/ml	83	100%	<10	31	490	Ingen onormal förändring
Koliforma bakterier 35°C	cfu/100 ml	83	98,8%	<1	<1	1	Påvisad
E coli	cfu/100 ml	83	100%	<1	<1	<1	Påvisad
Intestinala enterokocker	cfu/100 ml	83	100%	<1	<1	<1	Påvisad
Pres. Clostridium perfringens	cfu/100 ml	83	100%	<1	<1	<1	Påvisad
Jästsvamp	cfu/100 ml	83	100%	<10	<10	50	100 cfu/100ml
Mögelsvamp	cfu/100 ml	83	100%	<10	<10	20	100 cfu/100ml
Mikrosvamp, summa jäst- och mögelsvamp	cfu/100 ml	83	100%	<10	<10	60	100 cfu/100ml
Aktinomyceter	cfu/100 ml	83	98,8%	<10	<10	230	100 cfu/100ml
Kemiska parametrar							
COD-Mn	mg/l	7	100%	<0,8	1,0	1,6	5,0
pH		83	100%	7,8	8,1	8,5	6,5 ≤ pH ≤ 9,5
Alkalinitet, HCO ₃	mg/l	7	-	48	51	57	-
Hårdhet tyska grader	°dH	7	-	2,9	3,5	3,9	-
Kalcium, Ca	mg/l	7	100%	20	23	25	100
Magnesium, Mg	mg/l	7	100%	0,6	1,1	1,7	30
Natrium, Na	mg/l	4	100%	1,9	3,8	7,3	200
Kalium, K	mg/l	4	-	<0,5	0,7	1,1	-
Järn, Fe	mg/l	83	100%	<0,050	<0,050	0,110	0,200
Mangan, Mn	mg/l	83	95,2%	<0,020	<0,020	0,130	0,050
Aluminium, Al	mg/l	83	100%	<0,030	<0,030	0,100	0,200
Ammoniumkväve, NH ₄ -N	mg/l	83	-	<0,003	0,004	0,026	-
Ammonium, NH ₄	mg/l	83	100%	<0,004	0,005	0,034	0,50
Nitritkväve, NO ₂ -N	mg/l	83	-	<0,001	<0,001	0,002	-
Nitrit, NO ₂	mg/l	79	100%	<0,003	<0,003	0,008	0,50
Nitratkväve, NO ₃ -N	mg/l	4	-	0,05	0,07	0,11	-
Nitrat, NO ₃	mg/l	4	100%	<0,3	<0,3	0,5	50
Bromat	µg/l	4	100%	<3,0	<3,0	<3,0	10
Fluorid, F	mg/l	4	100%	0,05	0,06	0,10	1,5
Klorid, Cl	mg/l	4	100%	2,3	4,9	10	250
Sulfat, SO ₄	mg/l	4	100%	15	19	23	250
Antimon, Sb	µg/l	4	100%	<0,1	<0,1	<0,1	10
Arsenik, As	µg/l	4	100%	0,12	0,13	0,14	10
Bly, Pb ospolat	µg/l	4	100%	0,04	0,22	0,50	10
Bly, Pb	µg/l	4	100%	0,03	0,06	0,10	10
Bor, B	mg/l	4	100%	<0,3	<0,3	<0,3	1,5
Kadmium, Cd	µg/l	4	100%	<0,01	<0,01	<0,01	5,0
Koppar, Cu ospolat	mg/l	4	100%	<0,020	0,043	0,060	2,0
Koppar, Cu	mg/l	4	100%	<0,020	<0,020	<0,020	2,0
Krom tot, Cr	µg/l	4	100%	<0,05	0,11	0,18	50
Kvicksilver, Hg	µg/l	4	100%	<0,1	<0,1	<0,1	1,0
Nickel, Ni ospolat	µg/l	4	100%	<0,2	0,3	0,4	20
Nickel, Ni	µg/l	4	100%	<0,2	<0,2	<0,2	20
Selen, Se	µg/l	4	100%	<1,0	<1,0	<1,0	20
Cyanid tot, CN	mg/l	4	100%	<0,01	<0,01	<0,01	0,050
Bensen	µg/l	4	100%	<0,1	<0,1	<0,1	1,0
Benso(a)pyren	µg/l	4	100%	<0,005	<0,005	<0,005	0,010
Benso(b+k)fluoranten	µg/l	4	-	<0,01	<0,01	<0,01	-
Benso(ghi)perylen	µg/l	4	-	<0,01	<0,01	<0,01	-
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	4	-	<0,01	<0,01	<0,01	-
PAH, summa 4 st	µg/l	4	100%	<0,02	<0,02	<0,02	0,10
S:a kvantifierade Bekämpningsmedel	µg/l	4	100%	<0,05	<0,05	<0,05	0,50
1,2-Dikloretan	µg/l	4	100%	<0,5	<0,5	<0,5	3,0
Trikloreten (Trikloretylen)	µg/l	4	100%	<1,0	<1,0	<1,0	10
Tetrakloreten (Perkloretylen)	µg/l	4	100%	<1,0	<1,0	<1,0	10
Summa Tri- och tetrakloreten, summa 2 st	µg/l	4	100%	<1,0	<1,0	<1,0	10
Summa THM (Trihalometaner), summa 4 st	µg/l	4	100%	<5,0	<5,0	<5,0	100
Klorit, ClO ₂	mg/l	4	100%	0,24	0,32	0,40	0,7
Klorat, ClO ₃	mg/l	4	100%	0,05	0,07	0,08	0,7
PFAS 4*	ng/l	4	100%	<0,2	<0,2	<0,2	4**
PFAS 21*	ng/l	4	100%	<0,2	<0,2	<0,2	100**

- Inte tillämpbart/gränsvärde saknas.

< Mindre än. Under analysens detektionsgräns.

**Parameter mätt på utgående dricksvatten från vattenverket.*

****Gränsvärde börjar gälla fr o m 2026-01-01**

Datum: 2025-09-17